

**ZVLÁŠTNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

<b>Datum:</b>	<b>Platnost do:</b>	<b>Prováděcí firma:</b>							
<b>Druh práce:</b>	<b>Způsob práce s ohněm</b>								
	otevř. plamenem <input type="checkbox"/>	el.odporem <input type="checkbox"/>	el.obloukem <input type="checkbox"/>						
	laserem <input type="checkbox"/>	třením <input type="checkbox"/>	Aluminotermické svařování <input type="checkbox"/>						
<b>Použité nářadí:</b>	benzínová pájecí lampa <input type="checkbox"/>	hořák <input type="checkbox"/>							
	el. pájedlo <input type="checkbox"/>	bruska <input type="checkbox"/>	horkovzduš. pistole <input type="checkbox"/>						
Vystavovatel souhlasí s provedením uvedené práce s tím, že budou dodržena následující požárně bezpečnostní opatření a další vyplývající ze S 465. Zápis je při nezměněných podmínkách platný 14 kalendářních dní od data vystavení. Nedílnou součástí tohoto zápisu je povolení práce ve smyslu S 465.			<b>Odpovědnost</b>						
			<b>Vystavovatel/Zadavatel</b>	<b>Příjemce</b>					
<input type="checkbox"/>	Před započítáním práce bude provedeno měření koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin a prachů ve směsi se vzduchem nebo jiným oksylichovadlem. Koncentrace bude udržována pod hranicí nebezpečné koncentrace. Analýza bude odebrána: okolo zařízení <input type="checkbox"/> uvnitř zařízení <input type="checkbox"/> četnost .....						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Před započítáním práce bude provedena kontrola těsnosti okolního zařízení . vizuálně <input type="checkbox"/> přenosným analyzátořem <input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Před započítáním práce budou z pracoviště a jeho okolí, které může být ohroženo, odstraněny hořlavé nebo hořící podporující nebo výbušné látky. Nelze-li toto zajistit, budou řádně překryty nebo utěsněny nehořlavým nebo nesnadno hořlavým materiálem izolujícím hořlavou látku od zdroje zapálení tak, aby nedošlo ke vznícení a aby nedocházelo k nasáknutí hořlavé látky do krycího materiálu. Překrytí a utěsnění se provede tak, aby mezi jednotlivými díly použitého materiálu nezůstaly nechráněné otvory umožňující průnik žhavých částic plamene nebo přenos tepla.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Před zahájením svařování v prostorách od 2m výšky nad místy, které je potřeba chránit před účinky žhavých částic se stanovuje <b>ochranné pásmo*</b> do vzdálenosti : ..... (m). Do této vzdálenosti se odstraňují hořlavé materiály nebo se zajistí jejich bezpečná izolace, popř. se provedou jiná účinná opatření.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Zakrýt kanalizační šachtičky, technologické kanály, vpusti a utěsnit prostupy nehořlavými materiály.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Technické vybavení proti rozstříku žhavých částic rozmístit tak, aby spolehlivě zabraňovala působení jisker, částic kovu a strusky.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Ochlazovat konstrukci.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Železniční nádržkové vozy a automobilové cisterny, které se plní, vyčerpávají nebo jsou odstaveny musí být z místa práce odvezeny do vzdálenosti alespoň 10m. Pro cisternu obsahující zkapalněné uhlovodíky je nejnižší povolená vzdálenost pro práci s ohněm 40m. Pro větší počet cisteren se vzdálenosti úměrně zvyšují.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Požární dohled bude vykonávat: mobilní výjezd HZS <input type="checkbox"/>								
	<b>Jméno</b>	<b>Doba</b>	<b>Interval</b>	<b>Podpis</b>	<b>Datum</b>	<b>Čas zahájení</b>	<b>Čas ukončení</b>		
<b>V průběhu</b>		nepřetržitě						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		nepřetržitě							
		nepřetržitě							
		nepřetržitě							
<b>Po skončení</b>								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Nejkratší doba požárního dohledu po skončení svařování je 8 hodin.</i>									
<input type="checkbox"/>	Pracoviště bude vybaveno těmito hasebními prostředky: vědro s vodou <input type="checkbox"/> hadice pod tlakem vody <input type="checkbox"/> práškový HP <input type="checkbox"/> Sněhový HP <input type="checkbox"/> počet kusů : ..... počet kusů: .....						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Určení místa a podmínek k uložení svář. soupravy po dobu přerušení a předávání svář. pracoviště:							<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Během výkonu prací s otevřeným ohněm nebudou prováděny žádné manipulace, které by vedly k výronu hořavin. Zejména nebudou prováděny odfuky, expanze produktů do atmosféry, odlučování, vypouštění produktů.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Při otevírání zařízení je třeba dbát na to, aby nedošlo k zatečení produktu za izolaci. Nastane-li tento případ, je třeba toto neprodleně hlásit pracovníkům provozu a izolaci odstranit.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	V případě změny podmínek, než za jakých byla práce povolena, musí být práce s otevřeným ohněm přerušena, zdroj otevřeného ohně zrušen, žhavá místa schlazena vodou.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	V případě neobvyklé situace, výronu produktů apod., musí být práce přerušena, svar ochlazen, svař. zařízení vypnuté a zaměstnanci musí ihned opustit pracoviště. Tuto skutečnost je nutno hlásit:.....						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Musí být dodržena zásada nahlášení započítání a ukončení práce odpovědnému pracovníkovi na směně.							<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Se zápisem se musí seznámit všichni zainteresovaní pracovníci provozu a prováděcího oddělení.						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Jiná opatření: .....						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Specifikace požárně bezpečnostních zařízení:		EPS <input type="checkbox"/>	vypnuta smyčka č.:				tláčkový hlásič <input type="checkbox"/>	
	SHZ <input type="checkbox"/>	PHZ <input type="checkbox"/>	GDS <input type="checkbox"/>	Jiné <input type="checkbox"/>					
<b>Komise</b>	<b>jméno/příjmení</b>	<b>telefon</b>	<b>podpis</b>	<b>Komise</b>	<b>jméno/příjmení</b>	<b>telefon</b>	<b>podpis</b>		
Vystavovatel/Zadavatel				Zvláštní obvod					
Příjemce				Přílehlý obvod/provoz					
Technik BP									
OZO-technik PO									

Všechny body těchto opatření musí být řádně vyplněny dle druhu práce, křížkem označeny alternativy, vytečkovaná místa vypsána.

\* Střed ochranného pásma je vždy pod místem svařování a jako minimální je určen kruh o poloměru 10 m ve vodorovné rovině. Při svařování ve výškách převyšujících 2 m se pro každý další 1 m výšky rozšiřuje ochranné pásmo o nejméně 0,3m až do výšky 7m; pro každý další 1 m výšky se rozšiřuje ochranné pásmo o 0,1m až do výšky 20m.



## ZVLÁŠTNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

**Specifikace jiných zvláště požárně bezpečnostních opatření:**