

*Sdělení provozovatele Lokální distribuční soustavy
LDS 23/2025*

Kdo: Ing. David Papoušek, vedoucí sekce LDS

Komu: Dle rozdělovníku

Sdělení provozovatele LDS

Datum: 30.6.2025

Značka: LDS 23/2025

**Omezení/Přerušení dodávky a distribuce elektřiny v části Lokální distribuční soustavy (LDS)
napájené z rozvodny TS0524/1, rozvaděče R62B, RS2 (6,0-0,4kV):**

Na zařízení LDS budou prováděny práce a činnosti nezbytné pro zajištění spolehlivé dodávky elektřiny Uživatelům a zákazníkům LDS.

Přerušení a omezení dodávky a distribuce elektřiny z LDS je plánováno a oznámeno spotřebitelům na následující termín:

Zahájení dne 16.07.2025 od 7:00 hod. – ukončení dne 16.07.2025 do 18:00 hod.

Ve výše uvedeném termínu bude v rozvodně **TS0524/1** vypnut rozvaděč **R62B, RS2**

- Elektrické přípojky pro stavby a rozvaděče uvedené níže v **Příloze č. 1**, budou po výše uvedenou dobu **bez zvýšeného zajištění dodávky elektřiny**. (Odběratel nebude omezen na výrobě)
- Elektrické přípojky pro stavby a rozvaděče uvedené níže v **Příloze č. 2**, budou po výše uvedenou dobu **bez napětí**.

Z důvodu rozsáhlých činností spojených odstávkou zařízení, budou přípravné práce nemající vliv na zajištění spolehlivosti distribuce a dodávky elektřiny zahájeny předem.

Provozovatelé rozvaděčů v Příloze č.1, Příloze č.2 upozorní na omezení/přerušení dodávky elektřiny všechny odběratele napájené z těchto rozvaděčů.

Děkuji za včasné informování společností, které mají pronájem v uvedených stavbách.

Ing. David Papoušek
vedoucí sekce LDS
(provozovatel LDS UNIPETROL RPA)

*Sdělení provozovatele Lokální distribuční soustavy
LDS 23/2025*

Příloha č. 1

- Seznam dotčených staveb a rozvaděčů vn (6,0/0,4 kV) napájených z trafostanice TS0524/1, rozvaděče z R62B, RS2 které budou po dobu odstávky [bez zvýšeného zajištění dodávky elektřiny](#). (Odběratel nebude omezen na výrobě)

Stavba	Rozvaděč
0625	OSR4
0625	OSR3
0625	OSR2
0625	OSR1
0635	OSR1
0623	OSR2
0634	vrátnice

Stavba	Rozvaděč
0623	OSR1
1753	OSR1
0524	OSR1
0612	OSR1
0622	OSR2
0512	OSR1
0633	SR16

Příloha č. 2

- Seznam dotčených staveb a rozvaděčů vn (6,0/0,4 kV) napájených z trafostanice TS0524/1, rozvaděče R62B, RS2 které budou po výše uvedenou dobu [bez napětí](#).
- [6kV](#)

Stavba	Rozvaděč
0524/1	R62B

Stavba	Rozvaděč

- [0,4kV](#)

Stavba	Rozvaděč
1726	SR1
1746	
1737/1	HDS3
1746/1	

Stavba	Rozvaděč
1745	SR11
1747	HDS1 a HDS2
1714	SR16

Poznámka:

Rozvaděče R62B, RS2 jeho jednotlivé vývody uvedené v Příloze č. 1 mohou být po domluvě s kompetentním pracovníkem VTZ elektro odběratele/zákazníka, uvedeny pod napětí i před uvedeným časovým termínem!

*Sdělení provozovatele Lokální distribuční soustavy
LDS 23/2025*

Rozdělovník

ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Ved. odboru operativního řízení výroby	Petr Schmidt	Petr.Schmidt@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Hlavní výrobní plánovač	Ing. Svatopluk Hofman	Svatopluk.Hofman@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Ředitel jednotky Energetické služby	Ing. Luděk Sklenář	Ludek.Sklenar@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Vedoucí výrobního týmu výroba Energo	Ing. Viktor Kraner	Viktor.Kraner@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Vedoucí VT distribuce a obchodu	Ing. Jaroslav Polma	Jaroslav.Polma@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Vedoucí VT podpory výroby	Ing. Petr Klár	Petr.Klar@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Ved. sekce Energo údržby MaR a elektro	Vladimír Kašpar	Vladimir.Kaspar@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Vedoucí technologické sekce	Jaromír Dvořák	Jaromir.Dvorak@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Ved. odboru údržby ASŘTP	Michal Krejčí	Michal.Krejci@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Oddělení údržby MaR a elektro PCH	Ing. Petr Hlavín	Petr.Hlavin@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Vedoucí sekce TER	Tomáš Hakl	Tomas.Hakl@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Technik TER	Macho Martin	Martin.Macho@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Vedoucí odboru IT Infrastruktura	Ing. Vladislav Sliška	Vladislav.Sliska@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Vedoucí sekce Network & Telco	Ing. Martin Primus	Martin.Primus@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Vedoucí oddělení MaR a elektro údržby	Ing. Pavel Hammerlindl	Pavel.Hammerlindl@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Vedoucí odboru operativní údržby	Ing. Josef Piskáč	Josef.Piskac@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Oddělení ochrany objektů	Radek Lipert	Radek.Lipert@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Odbor správy budov a areálů	Josef Jakl	Josef.Jakl1@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Odbor správy budov a areálů	Michal Hošek	Michal.Hosek@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Sekce údržby MaR elektro PCH	Tomáš Chleborád	Tomas.Chleborad@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Vedoucí technické kontroly a MTZ	Ing. Jan Hanzlíček	Jan.Hanzlicek@orlenunipetrol.cz
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Technik údržby elektro	Martin Hakala	Martin.Hakala@orlenunipetrol.cz
SUTOR Global s.r.o.		Jan Matoušek	Jan.Matousek@sutorglobal.com
ORLEN UNIPETROL RPA, s.r.o.	Oddělení ochrany objektů	Radek Lipert	Martin.Primus@orlenunipetrol.cz
ALVIAN MOST s.r.o.			info@alvian.cz
ALVIAN MOST s.r.o.		Pavel Kryštůfek	Pavel.Krystufek@alvian.cz

Rozesláno pro informaci vedoucím vybraných úseků, dotčeným Uživatelům a zákazníkům LDS elektronickou poštou dle označení.

Žádáme o kontrolu a aktualizaci rozdělovníku, změny zasílejte na Jiri.Videman@orlenunipetrol.cz

Vyřizuje: Jiří Hájek
Vedoucí technolog, tel. 47 616 6871, mob. 739 548 174